

מסמך מס' 2000

טופס - פנייה לוועדת המכרזים לדין בוועדה

(טופס טיטה)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: בקשה להתקשרות

ספק/ יועץ/ אחר_ שניידר אלקטריק בע"מ

סוג ההתקשרות
מכרז פומבי, מכרז זוטא, הצעת מחיר, ספק חוזר, אחר
תיאור מהות הבקשה ההתקשרות (פירוט שירות הנרכשים)
אספקה והוספת תא מתח גבוה מדגם KV CB Flusarc36

סוג ההתקשרות:

ריטנר / חד פעמי / התקשרות המשך / שעתי / אחר

שם הספק	
אומדן / שווי ההתקשרות:	55,000 ₪
סה"כ עלות של הפעולה/פרויקט כולל הוצאות קודמות ומתכונות	כ 58,500 ₪ במידה ויש עבודות לילה
תקופת ההתקשרות	החל מיום _____ ועד ליום _____
אישור תקצוב	יש / אין / אחר _____ חשמל 21116 גיידר _____
שם הפרויקט	
מנהל הפרויקט	
הערות	

--	--

פירוט הבקשה ונימוקה

בפירוט הבקשה יש להתייחס לנקודות הבאות:

- הגקע להתקשרות
- כיצד משתלבת המתקשרות במומשי העד ובתכנית העבודה
- נתונים לגבי הספק – תחום פעילות הספק ותוק שבו הוא פועל. ניסיון רלוונטי של הספק, וכל מידע שעוזר לועדה לקבל החלטת ראוייה
- חוות דעת ועוז משפטי

לפני שנתיים רכשנו לוח מ"ג 33,000 משניידר אלקטריק בעקבות תקלה שהשביתה את המט"ש, הלוח משמש כתחנת משנה לחיבור מתג גבוה מחברת החשמל לשנאי המט"ש. לא רכשנו בזמן התקלה את יחידת המפסקים לחיבור שנאי 3T מהסיבה שלא רצינו לעכב את חיבור המתח למתקן וכן כי לא היה צורך בחיבור שנאי 3T למערכת עקב אי שימוש עקב הצורך הנוכחי עקב שדרוג המט"ש והגדלת כמות הצרכנים בחלקו התחתון יש צורך בהשלמת היחידה שמשמשת כיחידת מפסקי חיבור לשנאי 3 שלא היה צורך בחיבור עד היום שניידר אלקטריק הינו היצרן של הלוחות ווח כזה יש כרגע שמתאים לשאר המסדר שמותקן במט"ש מבקש כ חד פעמי להגדיר את שניידר אלקטריק כספק יחיד לצורך רכש התא הנוכחי

• חוות דעת ועוז משפטי

פירוט המסמכים המצורפים לבקשה :

- נספח א' הצעת מחיר
- נספח ב' פירוט טכנו-מקצועי לבקשה

יש לוודא הגשת תרגום או תקציר בעברית או באנגלית לכל מסמך שהוא בשפה אחרת.

מגיש הבקשה

	מנהל מט"ש נחל אוג	אבי בצלאל
חתימה	תפקיד	שם מגיש הבקשה